

چک لیست بازدید ماهیانه کیسولهای اطفای حریق

ردیف	چک لیست بازدید ماهیانه کیسولهای اطفای حریق	بلی	خیر	ملاحظات
1	آیا کیسول در محل طراحی شده قرار دارد؟			
2	آیا مانعی جهت دسترسی بازدید کیسول وجود دارد؟			
3	آیا پلمپ کیسول سالم بوده و بر روی آن قرار دارد؟			
4	آیا کیسول فاقد آسیبهای فیزیکی، خوردگی و یا کنده شدن نازل می باشد			
5	آیا کیسول از لحاظ وزنی تغییر کرده است؟			
6	آیا فشار سنج کیسول سالم می باشد؟			
7	آیا فشار سنج کیسول در ناحیه ایمن (سبز رنگ) قرار دارد؟			
8	آیا مشخصات مربوط به زمان شارژ کیسول بر روی آن نصب شده است؟			
9	آیا نازل خروجی کیسول از لحاظ ظاهری فاقد آسیب دیدگی می باشد؟			
10	آیا چرخهای کیسول های چرخدار (Kg 50) سالم می باشد؟			
11	آیا کیسول فاقد تعمیراتی نظیر لحیم کاری، جوشکاری یا استفاده از وصله است؟			
12	آیا دسته حمل دستگاه یا آویز کیسول سالم می باشد؟			
13	آیا ضامن شیر کیسول سالم و بر روی آن نصب شده است؟			
14	آیا کمر بند یا حلقه نگهدارنده کیسول (بر روی دیوار) سالم است؟			